

GODKÄNNANDEBEVIS

SC0365-10

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

VEMPRO, Vindskydd

Innehavare	DOW Sverige AB, Ramhällsvägen 2, 601 17 Norrköping Tel: +46 11 24 51 00, Fax: +46 11 24 51 99, Hemsida: www.dow.com , Organisationsnr: 556079-9834		
Information lämnas av	Saint-Gobain ISOVER AB, Hemsida: www.isover.se		
Produkt	VEMPRO Vindskydd. Diffusionsöppen duk bestående av en tunn polypropenfolie, på båda sidor förstärkt med non-woven fiberduk av polypropen. Nominell ytvikt 95 g/m ²		
Avsedd användning	Produkten monteras under ytskiktet på ytterväggar, med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luft rörelser och fukt, vars inverkan kan sätta ned värmeisoleringsförmågan.		
Handelsnamn	VEMPRO Vindskydd		
Godkännande	Produkten har bedömts mot kraven i certifieringsregel CR 128 Bilaga 4 Vindskydd Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	BBR		
	Fukt, Allmänt		6.51 (första meningen)
	Fukt, Väggar fönster och dörrar		6.5324 (Allmänt råd)
	PBL		
	Energihushållning och värmeisolering		8 kap 4§ punkt 6
	Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering		
Tillhörande handlingar	”ISOVER VEMPRO Vindskydd” Arbetsanvisning, daterad 2012-12		

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-08-19 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 3D0765, Kontrollorgan: SINTEF
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
DOW plant 50/FB
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:
- | | |
|---|-------------------------|
| Innehavare/Distributör | DOW / ISOVER |
| P-märke | Þ |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Produktens typbeteckning | VEMPRO Vindskydd |
| Godkännandets nummer | SC0365-10 |
| Egenskaper | Vindskydd |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SINTEF |
- Bedömningsunderlag** Rapport 1.1-11400-589.0.1-2006, 1.3-11400-0743.0.1-2009, 1.3.11400-0445.0.1-2011 från tBU, Rapport P804061 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Rapport 3D0226.01 från SINTEF.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar (e.g. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplats och finnas tillgängliga vid montering och besiktning,
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2017-12-16



Johan Åkesson



Håkan Thiman